



Obecný úrad Krasňany
Krasňany 22
013 03

Naša značka:

Dátum 25.9.2017

Vec: Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu

Na základe pochôdzky pracovníkmi Stredoslovenskej energetiky -Distribúcie, a.s. (ďalej SSE-D) na 22kV vedeniach bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme vedenia č. 234, ktoré prechádza Vaším katastrom, dosahujú kritickú vzdialenosť od vodičov a ohrozujú bezpečnosť prevádzky tohto vedenia. MVM, s.r.o., ako poverená osoba držiteľa povolenia podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám preto oznamuje, ako príslušnému dotknutému orgánu verejnej správy, nutnosť výrubu ochranného pásma predmetného vedenia. Výrub porastov treba vykonať na lokalitách zakreslených v mapovej prílohe tohto listu.

Vzhľadom na veľký počet vlastníkov, ktorých predmetný výrub obmedzuje a veľký počet vlastníkov, cez ktorých nehnuteľnosti ochranné pásmo predmetného vedenia prechádza, doručujeme Vám toto OZNÁMENIE ako poverená osoba SSE-D podľa §11 ods.3 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe uvedeného Vás žiadame podľa §11 ods.3 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov o doručenie výzvy a mapových podkladov, ktoré sú prílohou tohto oznámenia, vlastníkom verejnou vyhláškou, a to ich vyvesením počas 30 dní na úradnej tabuli obce. Ak máte možnosť, uvítame i vyhlásenie výzvy a oznámenia verejným rozhlasom obce.

Výzva bola vyvesená dňa 28.09.2017 (dátum doplní poverená osoba obce/mesta)

Za kladné vybavenie vopred ďakujeme.
S pozdravom

MVM, s.r.o.
Veľká okružná 18

Ing.Martin Marko
konateľ

Prílohy:

1. Výzva
2. Fotokópia Poverenia SSE, a.s.
3. Mapová časť

VÝZVA

Pri revízií 22kV/NN vedenia č. 234 v úseku Krasňany - Varín, k.ú. Krasňany (ďalej len „vedenie“) bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivosť, plynulosť a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmto vedením.

Ako spoločnosť poverená spoločnosťou

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. (ďalej SSE-D) - prevádzkovateľom distribučnej sústavy a zároveň držiteľom povolenia na podnikanie v energetike Vás týmto v súlade s § 11 ods. 1 a 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o energetike)

vyzývame

na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia a to v rozsahu podľa § 43 Zákona o energetike.

Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov je možné vykonať do 30 dní.

V prípade ak v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením, ktoré ohrozujú jeho spoľahlivosť, plynulosť a bezpečnú prevádzku a tiež ohrozujú bezpečnosť osôb a majetku, vykoná odstránenie a okliesnenie SSE-D, príp. ňou poverená osoba v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona o energetike.

Využitie drevnej hmoty po odstránení a okliesnení stromov a iných porastov alebo jej likvidácia je v pôsobnosti a zodpovednosti vlastníka príslušnej nehnuteľnosti.

Prípadný výrub a okliesnenie stromov a iných porastov je z Vašej strany možný iba

- a) za dodržania požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej sústavy a požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
- b) **po predchádzajúcom odsúhlasení vykonávania prác zo strany SSE-D, za týmto účelom je potrebné min. 15 dní pred plánovaným začatím prác práce nahlásiť**

kontaktnej osobe na tel. 0907 828 551

