

OZNÁMENIE
ZAČATIE ÚZEMNÉHO KONANIA

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2928/7, 010 47 Žilina

v zastúpení SLOVENERGY, s.r.o., M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 14.07.2021 a dňa 22.09.2021 doplnil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

12286 Krasňany- Rudné, rozšírenie NNK

(ďalej len "stavba") na pozemku parc. č. - líniová stavba v k.ú. Krasňany. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavba obsahuje:

- Účelom stavby je pripojenie nových odberných miest na elektrickú energiu- pokládka nového zemného kábla a osadenie 3x novej skrine PRIS.

Obec Krasňany- ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") vykonávajúca prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm.a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania.

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR (šírenie korónového vírusu SARS-CoV-2), upúšťa stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 v nadväznosti na § 142h ods.a) stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na príslušnom správnom orgáne do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

V zmysle § 42 ods.5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Účastníci konania môžu nahliadať do podkladov rozhodnutia (Spoločný obecný úrad Krasňany 285, areál Krasplastu, úradné dni Po 8:00 - 15:00 a St 8:00 - 17:00, obedná prestávka 12.00-13.00)

Účastníci územného konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územné konanie
a stavebný poriadok
Krasňany 285, 013 03

v. z. m.
Ing. Jana Žáková, PhD.
starostka obce

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods.4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke správneho orgánu Obce Krasňany. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 4. 11. 2021
OBEC KRASŇANY
Obecný úrad
013 03 36

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia na úradnej tabuli a internetovej stránke.

Doručí sa:

- Účastníkom konania, ktorých práva by mohli byť v konaní dotknuté sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle §36 ods.4 stavebného zákona- líniová stavba

Na vedomie:

1. SLOVENERGY, s.r.o., M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
2. SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. SEVAK, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
4. SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 448/b, 825 11 Bratislava
5. Energotel, a.s. prev. Jána Milca 44, 010 01 Žilina
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, ŠS OPaK, ŠVS, ŠS OH, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina
8. SPF, Búdkova cesta 36, Bratislava 817 15
9. Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
10. SVP, š.p. OZ Piešťany, Nábřežie I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
11. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina
12. Obec Krasňany- starostka obce
13. spis

Kiosková
trafostanica
234/ts/krasnany_hk

II
442

Trasa medzi
trafostanicou a PRIS č. 1
je cca 104 m (dĺžka NN
vedenia - 120 m)

Nová skriňa PRIS č. 1
(PRIS 5 DIN00 VV 2/4
P2 IP2X)

Nová skriňa PRIS č. 2
(PRIS 5 DIN00 VV 2/4
P2 IP2X)

Nová skriňa PRIS č. 3
(PRIS 9 DIN1 VV 3/7
P2 IP2X)

Výmena jestvujúcej
skrine PRIS 7 č. 28
"IBV Rudné" za novú
skriňu PRIS 10.1 DIN2
VV 3/7 P2 IP2X

1141/9
cca 1 m²

1141/11
cca 1 m²

Trasa medzi skriňami
PRIS č. 1 a PRIS č. 2
je cca 48 m (dĺžka NN
vedenia - 56 m)

1141/13
cca 1 m²

1141/15
cca 1 m²

1141/17
cca 1 m²

Trasa medzi skriňami
PRIS č. 2 a PRIS č. 3
je cca 49 m (dĺžka NN
vedenia - 58 m)

1141/19
cca 1 m²

Neriadený pretlak
popod cestu -
dĺžka cca 7m

Trasa medzi skriňami
PRIS č. 1 a PRIS č. 2
je cca 90 m (dĺžka NN
vedenia - 103 m)

PROSTREDIE V ZMYSLE STN 33 2000-5-51:2010:
viď protokol o určení vonkajších vplyvov č. 311/2020

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA:
(STN EN 60038)


NN 3/PEN AC 230/400V 50Hz / TN-C

OCHRANA PRED GRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (STN 33 2000-4-41, PNE 33 2000-1/2008):

- PRED DOTYKOM ŽIVÍCH ČASTÍ: UMIESTNENIM MIMO DOSAHU (POLOHOU)
- SÚSTAVA NN IZOLÁCIU, KRYTIAMI ALEBO ZÁBRANAMI
- PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
- SÚSTAVA NN

PROSTREDIE (STN EN 607 21): VI.-VONKAJŠIE PRIESTORY

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ (STN 33 3300): "S" (STREDNÁ)



Novovýbudovaný káblový prepoj
zemným káblom (N)AYY 3x240+120 mm²,
celková trasa kábla je cca 291 m, celková
dĺžka kábla je cca 337 m, v zemi uložený v
chráničke FXKV 110 + príloženie optickej
chráničky HDPE 40/33 mm na základe
požiadavky SŠD, a.s. v trase výkopu

IČO: 44172087		SLOVENERGY S. R. O.		Datum: 05/2021	
DIČ: 2022608379		SlovEnergy		M. R. ŠTEFÁNKA 71, 010 01 ŽILINA	
Názov stavby: 12286 Krasňany - Rudné, rozšírenie NNK			Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽILINA		
Názov výkresu: SITUÁCIA NA PODKLADE KATASTRÁLNEJ MAPY			Mierka: 1:1000	Formát: A4	
Kreslil: ING. KRIŠTOF	Projektoval: BC. KOLÁR	Zodpov. projektant: BC. KOLÁR	PARÉ: 1		
			Číslo výkresu: 03_CSS_001		

