

Rozhodnutím č. 2025/27051/60/ML4/R
určuje STAVEBNÝ OBVOD na ploche
ohraničenej červenými čiarami,
nasledujúcich parc. pozemkov:
PODLA VÝROKU ROZHODNUTIA
K. J. KRÁČKA
21.03.2025
V Krasňanoch dňa.....podpis.....

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA:
(STN EN 60038)

NN 3/PEN AC 230/400V 50Hz / TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (STN 33 2000-4-41, PNE
33 2000-1/2008):

- PRED DOTYKOM ŽIVÍCH ČASTÍ: UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU (POLOHOU)
- SÚSTAVA NN IZOLÁCIOU, KRYTMI ALEBO ZÁBRANAMI
- PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
- SÚSTAVA NN

PROSTREDIE (STN EN 607 21):

VI.-VONKAJŠIE PRIESTORY

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ (STN 33 3300): "S" (STREDNÁ)

884/12
cca 1 m2
884/11
cca 1 m2

Nová skriňa PRIS
č. 6 (PRIS 9 DIN1
L VV 3/7 P2 IP2X)

Novovybudovaný káblový prepoj
zemným káblom (N)AYY 4x240
mm2, celková trasa kábla je cca
143 m, celková dĺžka kábla je cca
160 m, v zemi uložený v chráničke
FXKV 110 + príloženie optickej
chráničky HDPE 40/33 v trase
výkopu v dĺžke cca 153 m

Projektant vyhradených technických
zariadení elektrických
Bc. Michal Kolár
Skupina E1, med. 1
Certifikát číslo C0496N



DETAIL A

886/5 cca 196 m2

Nová skriňa PRIS
č. 5 (PRIS 7 DIN0
VV 2/6 P2 IP2X)

886/10
cca 1 m2

Výmena jestvujúcej
skrine "PRIS 6.1 č.
2 IBV - Rudne" za
novú skriňu "PRIS
č. 2 IBV - Rudne"
(PRIS 9 DIN1 L VV
3/7 P2 IP2X)

Trasa medzi
skriňou PRIS č. 5 a
skriňou PRIS č. 2
IBV - Rudne" a
cca 45 m (dĺžka NN
vedenia - 52 m)

PROSTREDIE V ZMYSLE STN 33 2000-5-51/O2:2019:
viď protol o určení vonkajších vplyvov č. 393/2024

IČO: 44172087
DIČ: 2022608379

SlovEnergy SLOENERGY S. R. O.
M. R. ŠTEFÁNKA 71, 010 01 ŽILINA

Datum: 12/2024

Stupeň PD: PSR

Názov stavby: 15831 Krasňany - Nižné
Lány, rozšírenie NNK

Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s.,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Názov vykresu: SITUÁCIA NA PODKLADE KATASTRÁLNEJ MAPY

Mierka: 1:500

Formát: A4

Kreslil: BC. KOLÁR Projektovateľ: BC. KOLÁR Zodpov. projektant: BC. KOLÁR

PARÉ: 1

Číslo vykresu: 03_CSS_001