



LEGENDA :

EPP Ekvipotencionálna (hlavná) prípojnice, osadená v K0125E pod rozvádzačom RP

SZ-EPP Skúšobná svorka, osadená na vonk.obvodovej stene vo výške 0,6m od terénu

Hlavné pospájanie vodivých častí v budove : – ochranný vodič
– uzemňovací prívod alebo hlavná ochr.svorka
– potrubie v budove (voda, úk)
– kovové časti konštrukcie

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENA A	DATUM	INVESTOR OBEC KRASŇANY
B		STAVBA PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKÁ ŠKOLA KRASŇANY
C		
AUTOR NAVRHU		OBJEKT ELEKTROINŠTALÁCIA
HLAVNÝ PROJEKTANT		KÓD KLASIFIKÁCIE STAVBY
PROJEKTANT HALFAR		OBEC: KRASŇANY ULICA
VYPRACOVAL HALFAR		ČÍSLO:
POČET A4 1		PAR. ČÍSLO: KN 2/4, 845/54
MIERKA –	DÁTUM 03/2017	ČASŤ DOKUMENTÁCIE: SILNOPRÚDE ROZVODY
		OBSAH VÝKRESU: Hl.pospojovanie v objekte
		Č. v. 05