



RP :

PLASTOVÝ ROZVÁDZAČ "Z"
TYP: RZG-3N42 (OEZ Letohrad)
KRYTIE : IP40/20
POČET MODULOV : 42
Pi = 10,0 kW
Ps = 7,7 kW
súčasnosť = 0,7

LEGENDA PRÍSTROJOV :

- QM.1** : Hl.vypínač , TYP: APN 32-3
(výrobca: OEZ Letohrad)
FA 1-7 : Ističe , TYP: LPN (do 63A, 10kA)
(výrobca: OEZ Letohrad)
FI.05 : Prúdový chránič , TYP: OFI-25-4-030
(výrobca: OEZ Letohrad)
FI.01-04 : Prúd.chránič s nadpr.ochr.,TYP: OLI 10B-N1-030AC
(výrobca: OEZ Letohrad)

Napätová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz, TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :

a/ v prevádzke - krytmi,izoláciou, zábranami, umiestnením mimo dosahu

b/ pri poruche - samočinným odpojením napájania, doplnkova-prúd.chráničom

Prostredie : II -s trvalou reguláciou

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENA A	DATUM	INVESTOR OBEC KRASŇANY
B		STAVBA PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKÁ ŠKOLA KRASŇANY
C		
AUTOR NAVRHU		OBJEKT ELEKTROINŠTALÁCIA
HLAVNÝ PROJEKTANT		KÓD KLASIFIKÁCIE STAVBY
PROJEKTANT HALFAR		OBEC: KRASŇANY ULICA
VYPRACOVAL HALFAR		ČÍSLO:
POČET A4 1		VÝKRES: PAR. ČÍSLO: KN 2/4, 845/54
MIERKA -	DÁTUM 03/2017	ČASŤ DOKUMENTÁCIE: SILNOPRÚDE ROZVODY
		OBSAH VÝKRESU: Schéma rozvádzača RP
		Č. v. 04